Particle Size Distribution Report



% COBBLES	% GRAVEL	% SAND	% SILT	% CLAY
0.0	58.2	38.3	3.5	

SIEVE SIZE	PERCENT FINER	SPEC.* PERCENT	PASS? (X=NO)
1.5 in.	100.0		
1 in.	89.2		
3/4 in.	77.1		
3/8 in.	55.0		
#4	41.8		
#10	34.0		
#20	24.1		
#40	15.9		
#50	11.6		
#100	6.0		
#200	3.5		

* (no specification provided)

Material Description

RECYCLED MATERIAL

Atterberg Limits

PL= LL= PI=

Coefficients

D_{85}= 22.9 D_{60}= 11.6 D_{50}= 7.65
D_{30}= 1.38 D_{15}= 0.396 D_{10}= 0.258
C_u= 44.80 C_c= 0.64

Classification

USCS= AASHTO=

Remarks

Sample No.: 196 Source of Sample: AGRETECH, 1 1/2" RECYCLED Date:
Location: Elev./Depth:

UTS OF MASSACHUSETTS, INC. 5 Richardson Lane Stoneham, MA 02180	Client: AGRETECH Project: Project No: Figure 196